

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Δ.Παρασκευοπούλου
 Τηλέφωνο: 213 2088715
 Φαξ: 213 2088530
 Email: prom@hippocratio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αθήνα, 11.11.2014

Αρ. Διακ.: Φ.313/2014
 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και Πιστοποίησης αυτών (CPV:50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης **60.000,00€** συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή**, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2013»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	24/10/2014	24/10/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α' /29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
2. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α'/27.10.2011).
3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Τ.Α'/02-03-2011) «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
5. Το α. 21 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α' /10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.»
6. Το Ν.3867/2010 ά.27 παρ.11 (ΦΕΚ 128/Α' /03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»
7. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α' /13.07.2012).

8. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α' /04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
10. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/Τ.Α'/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
11. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Τ.Α'/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
12. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α' /07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α' /09.03.1999) όπως ισχύει.
14. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού , Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α' /01.02.1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.
16. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α'/22.03.1994).
17. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α'/22.11.2010).
18. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α'/01.07.2007) όπως ισχύει.
19. Το ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α' /05.06.2003).
20. το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α' /11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
21. Την με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
22. Την υπ' αριθ. 5805/08.08.2012 (ΦΕΚ 2309/Β/08.08.2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ. αριθ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585/Β' /09.05.12) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
24. Την υπ. αρ. 6507/11.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
25. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟΔΔ/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με το διορισμό της Καρά Μαρίας ως Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
26. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
27. Το ΦΕΚ 2604/Β'/22.12.2008 ΑΡΘ8,ΠΑΡ.4 . Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση ,λειτουργία , συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

28. Τις με ημερομηνία 17/6/14 Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου Ανελκυστήρα του κοινοποιημένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων TUN AUSTRIA HELLAS
29. Την υπ' αριθ. 10372/10-6-2014 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί Ορισμού Επιτροπής για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .
30. Το έγγραφο με Α.Π.15929/5-9-2014 της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .
31. Την υπ. αρ 17618/02.10.14 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
32. Η υπ. αρ. 30/18.09.2014 (Θέμα 13^ο) Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και πιστοποίησης αυτών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 0879Α & 0899Α, σύμφωνα με την υπ. αρ. 1904/10.11.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΠΥΞ4690ΩΣ-3ΑΞ).
34. Το Ν.4281/8-8-14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (αρθρο157)
35. Την υπ' αριθμό 1974/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ. Β/29-04-2014 ορίστηκαν οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2013, πιστώσεις 2014 και η εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών
36. Την αρ. πρωτ. 20220/11-11-2014 Απόφαση Διοικητή ορισμού Επιτροπής Διενέργειας κι Αξιολόγησης του διαγωνισμού Φ313/2014 για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και πιστοποίησης αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και πιστοποίησης αυτών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30 ημερών), από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο και στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων).

2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»	24.11.2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 10:00πμ	24.11.2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 12:00μμ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (24.11.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ), είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) Οι Έλληνες πολίτες
- β) Οι αλλοδαποί.
- γ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- δ) Οι Συνεταιρισμοί.
- ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

στ) Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκομίζοντας με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισμοί δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή ο Συνεταιρισμός υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτούς η σύμβαση, εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

- 4.1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' :** "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ "
- 4.2. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' :** "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
- 4.3. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' :** "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"
- 4.4. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' :** " ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"
- 4.5. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' :** "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"
- 4.6. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' :** "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ"
- 4.7. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' :** "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα (μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης) τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

6. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές, με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) του Νοσοκομείου.

8. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ»
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50710000-5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	60.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Το Νοσοκομείο (ΚΑΕ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΕΙΣ(3) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 του παραρτήματος Β' της Διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β '**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.**

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 2 της Προκήρυξης. Αποστέλλονται δε και παραλαμβάνονται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της προσφοράς θα παρατείνεται εγγράφως, κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως अपαράδεκτη.

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»).

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή για κάθε είδος χωριστά.

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός γραπτώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κάθε υποψηφίου μειοδότη, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.7. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές

κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών).

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.8. Οι προσφέροντες υποχρεούνται:

I. α) να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ) και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α' της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος.

5. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1 του ΠΔ 118/2007.

6. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007.

β) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του ΠΔ 118/2007 και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση.

γ) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

II. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου (1) της ανωτέρω περίπτωσης (α).

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. (2) της ανωτέρω περίπτωσης (α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. (3) της ανωτέρω περίπτωσης (α) της παρούσας.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας, αντίστοιχα.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α' 101),

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου (1) της ανωτέρω περίπτωσης (α) της παρούσας.

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της ανωτέρω παραγράφου (2) του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτ. (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 ομοίως.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

III. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

– Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

– Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

1.9. Επισημαίνεται ότι:

1.9.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δίξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.9.3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.9.4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.9.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95 άρθρο 12 παρ.3).

1.9.7. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και η προμήθεια θα επαναπρογραμματίζεται, εκτός εάν ο μειοδότης δεχθεί εγγράφως, αναλόγως τον περιορισμό της προσφοράς του.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά, **επί ποινή αποκλεισμού**, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ

2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Δίξη. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της ανανεώνεται παράλληλα με την αντίστοιχη ανανέωση της ισχύος προσφοράς.

2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση.

2.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου, το οποίο καταβάλλει ο προμηθευτής και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων .

2.6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/8-8-14. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει, να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.

3. ΤΙΜΕΣ

- 3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς
- 3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 3.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 3.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- 3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

- 3.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

- 3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

- 3.9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

- 3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση του προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.

- 3.11. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του υπ' όψη τακτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ(όπου εφαρμόζονται). ***Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.***

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου το είδος ή μέρος αυτού, το Νοσ/μείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης αυτής και ισχύει για **δώδεκα (12) μήνες**.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Η παρακολούθηση και αποδοχή των υπηρεσιών θα γίνεται από Αρμόδια Επιτροπή με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα υπογράφει το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης .

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ΕΥΡΩ μετά την έκδοση του τιμολογίου και την σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.

- 8.1. ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας
- 8.2. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
- 8.3. ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
- 8.4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
- 8.5. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
- 8.5. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό 1113309/1303/ΔΤ & Ε.Φ πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, οι συμβάσεις κρατικών προμηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμανσης. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α' /2007), και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

10.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

10.2. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (αρ. 21 του ΠΔ118/2007).

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

Έφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθισμένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσής του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται".

11.2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

"Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη "πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα". Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου"

11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

"Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας".

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαμηλή τιμή για την προμήθεια, θα εξετάζονται με λεπτομέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προμήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, που να τεκμηριώνουν ότι το κόστος των προς προμήθεια ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του συνολικού κόστους που περιλαμβάνει τα προσφερόμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και επιστημονική υποστήριξη) και τη χρηματοδότηση του συνοδού εξοπλισμού.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται και ο φάκελος με τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

11.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Π.Δ 118/07.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Α. Αντικείμενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόμενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (σύνολο: 16τεμ).

Α. 8όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός
3. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόμων
4. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόμων
5. υδραυλική πλατφόρμα Κεντρικών Χειρουργείων

Β. 4όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
2. ηλεκτρικός προσώπων

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών

1. υδραυλικός

Δ. Κτίριο Διοικητικό

1. ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ

Ε. Κτίριο Παραρτήματος

1. ηλεκτρικός προσώπων
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
3. υδραυλική πλατφόρμα

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67

1. υδραυλικός προσώπων

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών

1. ηλεκτρικός προσώπων

Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας

Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ

1. υδραυλική πλατφόρμα

Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (προς Συντήρηση)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΘΕΣΗ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (€)
Α. Κτίριο 8 όροφο			
1.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	δεξιός	
2.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	αριστερός	
3.	Ηλεκτρικός προσώπων	5 ατόμων	
4.	Ηλεκτρικός προσώπων	3 ατόμων	
5.	Υδραυλικός / πλατφόρμα	Κ. Χειρουργεία	
Β. Κτίριο 4 όροφο			
6.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	ασθενοφόρος	
7.	Ηλεκτρικός προσώπου	προσώπου	
Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών			
8.	Υδραυλικός	Υδραυλικός	
Δ. Κτίριο Διοικητικό			
9.	Ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ	ΚΑΡΕΚΛΑ	
Ε. Κτίριο Παραρτήματος			
10.	Ηλεκτρικός προσώπων	ΠΡΟΣΩΠΩΝ	
11.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ	
12.	Υδραυλική πλατφόρμα	ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ	
ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67			
13.	Υδραυλικός προσώπων		
Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/ Παιδική Πολυκλινική Αθηνών			
14.	Ηλεκτρικός προσώπων		
Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων			
15.	Ηλεκτρικός ανελκυστήρας		
Θ. ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ			
16.	Υδραυλική πλατφόρμα		
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			
Φ.Π.Α. 23%			
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)			

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιημένου φορέα (TUV AUSTRIA HELLAS).

Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του πιστοποιημένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες μετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.

Συγκεκριμένα οι ανελκυστήρες είναι:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS)
1	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός)	28353/14

2	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός)	28354/14
3	5 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28351/14
4	3 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28350/14
5	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτιρίου)	28357/14
6	4 ατόμων (4ορ.Κτιρίου)	28356/14
7	Υδραυλικός (μαγειρείων)	28352/14
8	Προσώπων Παραρτήματος	28355/14

Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι:

1. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων – Ελλείψεων του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες.
2. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου με: μηχανολογικό σχέδιο, μηχανολογική & ηλεκτρολογική μελέτη, σχεδιάγραμμα πίνακα αυτοματισμού, βεβαιώσεις μηχανισμών – εξαρτημάτων και ότι άλλο πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου.
3. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου στο μητρώο του Δήμου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων καταχωρήσεων στην Υπηρεσία μας μετά των τεχνικών φακέλων.
4. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE mark και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
5. **Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των καταχωρήσεων από το Δήμο Αθηναίων ορίζεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης.**

Το κόστος σύμφωνα με την προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας που αφορά την πλήρη αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα και όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω θα έχει ως εξής:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΥΝ AUSTRIA HELLAS)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός)	28353/14		
2	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός)	28354/14		
3	5 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28351/14		
4	3 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28350/14		
5	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτιρίου)	28357/14		
6	4 ατόμων (4ορ.Κτιρίου)	28356/14		
7	Υδραυλικός (μαγειρείων)	28352/14		
8	Προσώπων Παραρτήματος	28355/14		
		Μερικό Σύνολο		
		Σύνολο συμπεριλαμβ ανομένου του ΦΠΑ (Β)		

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μειοδότης θεωρεί ότι απαιτούνται και κάποιες άλλες εργασίες - διαδικασίες ή ανταλλακτικά και δεν περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες εκθέσεις ή την παρούσα περιγραφή, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην τεχνική προσφορά του, καθώς και το κόστος αυτών.

ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιμελή ανελλιπή και υπεύθυνη συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, τακτική και έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους:

α) Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια και λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με:

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ΙΙ) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ΙΙΙ) τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. ΙV) Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

β) Η συντήρηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 έως και 15.00, ανεξαρτήτως υπέρξεως ή μη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάση όλων των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συμφώνως προς τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών που ισχύουν.

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του μαζί με το μηχανικό της Τ.Υ του Νοσοκομείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κεχωρισμένως ενημερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρημένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτημάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα

υπογράφει αυτό καθ' εκάστη επιθεώρηση, μαζί με την επιτροπή που θα ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία.

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου θεωρημένο (ή μη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε μηχανοστάσιο με αναλυτική περιγραφή κάθε παρέμβασης σε αυτούς.

ε) Η υπό του Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει υποχρεωτική και βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχημα, ο μη γένοιτο, ήθελε τυχόν συμβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την εν γένει χρήση των ανελκυστήρων, εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. **Το μικρότερο ποσό ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για μεμονωμένο ατύχημα ενός ατόμου μέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για ομαδικό ατύχημα τουλάχιστον για 60.000,00 EURO ή ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά.** Εν τοιαύτη περιπτώσει ο συντηρητής υποχρεούται να παρέμβει εις την δίκη, αναλαμβάνων εξ' ολοκλήρου και με ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωμισθεί ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης.

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

I) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει με δική του ευθύνη και δαπάνη, σύμφωνα με την προσφορά του όλες ανεξαιρέτως τις επισκευάσιμες βλάβες που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε **καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η μετ' αυτού επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού.**

II) Γενικώς εν περιπτώσει μη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή καθυστερήσεως αφίξεώς του, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει εις τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαιτέρας ειδοποιήσεως του συντηρητή, εκπιπτουσών των σχετικών δαπανών εκ της μηνιαίας αμοιβής

τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιοῦτο συμβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το Νοσοκομείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αποκαταστήσει την βλάβη με όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο.

III) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε πρόσωπα οριζόμενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισμούς για την απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόμων, ή για την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων, εάν επισημανθεί βλάβη σε αυτούς.

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ' αυτού αμέσως εκτός χρήσεως, αναρτωμένων επί των θυρών των ειδικών πινακίδων ένδειξης βλάβης και σημειωμένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο επιθεώρησης .

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας πλέον των δεκαπέντε συνεχών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της μηνιαίας αποζημιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν κατά την ημέρα λήξης της συμβάσεως υφίστανται σε εκκρεμότητα βλάβες των ανελκυστήρων.

VI) Δια πάσα βλάβη ή ζημιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που προξενήθηκε οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την αποκατάστασή της, αμέσως με ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν μηνιαία αμοιβή συντηρήσεως.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιμοποιούμενο προσωπικό δέον να είναι το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενο, απαγορευμένης της χρησιμοποίησεως ακατάλληλων ατόμων, η της ανάθεσης του έργου εις τρίτους υπεργολαβικώς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα

άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίοι θα κατατεθούν με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο.

β) **Αναλαμβάνει να διαθέτει στο Νοσοκομείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη ανελκυστήρων σε καθημερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας (ανά 4 ημέρες). Διευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ' όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες και τις μη εργάσιμες ημέρες. Για έκτακτες (και σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου συνεργείου.**

γ) Το καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως χρησιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισμένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαμβάνουσα και την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ' ατυχημάτων, του εργολάβου επιβαρυνόμενου και ευθυνόμενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών και επιδομάτων, ως και των οικείων ασφαλιστικών εισφορών.

δ) Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, ή ήθελε εκτελέσει πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα μειούται η αμοιβή στο ήμισυ της μηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε επαναληφθεί για δεύτερη φορά.

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική ή άλλη τινά παρέμβαση, παραιτούμενος από τούδε κάθε προσβολής ή ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του Δ.Σ περί κηρύξεως εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία

προκηρύσσει νέο διαγωνισμό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιμής, αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου και ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 300,00€. Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε μια των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 EURO ή παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον μήνα μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ανελκυστήρων.

γ) Η ποινή θα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις του συντηρητή.

δ) Στο διάστημα μεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθμός ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο συντηρητής αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιμέρους εξαρτήματος, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως, αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει συμφωνηθεί η τιμή αυτού, **βάσει του πίνακα ανταλλακτικών**, με την περιγραφή της προμήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο, όμως δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί από άλλη πηγή το υπό αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως μη συμφέρουσα ή ως μη αναγκαία την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιμείνει στην επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, η πληρωμή του συντηρητή, θα γίνεται μετά την τιμολόγηση και με προσκόμιση

της εντολής, και εφ' όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Οι τιμές των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις αναφερόμενες τιμές και θα είναι δεσμευτικές καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ13 8Χ19	ΑΝΑ Μ	7,00
2	ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	18,00
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α	ΤΕΜ	89,00
4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α	ΤΕΜ	143,00
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α	ΤΕΜ	158,00
6	Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300ΚVA	ΤΕΜ	104,00
7	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 300ΚVA	ΤΕΜ	178,00
8	Μ/Σ -"- -"- ΜΟΝΟΦΑΣ 600ΚVA	ΤΕΜ	133,00
9	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 600ΚVA	ΤΕΜ	163,00
10	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	172,00
11	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	197,00
12	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣ Ή DC 2 Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜ	27,00
13	ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	60,00
14	13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΕΜ	41,00
15	ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	35,00
16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	6,00
17	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ	35,00
18	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	45,00
19	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ	50,00
20	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	60,00
21	-"- ΑΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ	38,00
22	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ	66,00
23	ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΤΕΜ	15,00
24	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	113,00
25	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	152,00
26	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	25,00
27	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	ΤΕΜ	134,00
28	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	ΤΕΜ	177,00
29	ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ	ΤΕΜ	48,00
30	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α	ΤΕΜ	12,00
31	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α	ΤΕΜ	15,00
32	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 MF	ΤΕΜ	8,00
33	ΔΙΟΔΟΣ	ΤΕΜ	4,00

34	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	TEM	32,00
35	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	TEM	36,00
36	ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ	TEM	89,00
37	-"- -"- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC	TEM	14,00
38	-"- -"- -"- ERTALON	TEM	32,00
39	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ	TEM	5,00
40	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 42/220V	TEM	1,00
41	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	TEM	5,00
42	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	TEM	1,00
43	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ	TEM	9,00
44	ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ	TEM	14,00
45	ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ	TEM	45,00
46	ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ	TEM	23,00
47	DISPLAY & ΤΟΞΑ	TEM	81,00
48	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ	TEM	23,00
49	ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ	TEM	9,00
50	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ	TEM	89,00
51	ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ	TEM	8,00
52	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1:1	TEM	318,00
53	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2:1	TEM	420,00
54	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	TEM	162,00
55	ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ	TEM	27,00
56	ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	TEM	8,00
57	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	63,00
58	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	10,00
59	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	122,00
60	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ	TEM	14,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	CONTROL SIMPLEX 2 TAX. -6 ΣΤΑΣ. 10HP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM	TEM	900,00
2	-"- -"- 2 TAX.-6 ΣΤΑΣ. 20HP -"- -	TEM	1.100,00
3	-"- -"- 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 10HP -"- -	TEM	1.881,00
4	-"- -"- 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 20HP -"- -	TEM	2.142,00
5	-"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 25HP -"- -	TEM	750,00
6	-"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 25HP -"- -	TEM	930,00
7	-"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 40HP -"- -	TEM	890,00
8	-"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 40HP -"- -	TEM	985,00
9	ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2 TAX. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	295,00
10	-"- -"- 2 TAX. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	472,00
11	-"- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ.	TEM	558,00
12	-"- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ.	TEM	567,00
13	ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	31,00
14	-"- -"- -"- -"- ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	41,00
15	-"- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	52,00
16	-"- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	62,00
17	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	380,00

18	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	224,00
19	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	342,00
20	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	TEM	72,00
21	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ	TEM	174,00
22	-"- -"- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	TEM	213,00
23	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	TEM	196,00
24	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	TEM	227,00
25	-"- -"- 1ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	227,00
26	ΣΑΣΙ ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ	TEM	998,00
27	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	TEM	330,00
28	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	TEM	167,00
29	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	TEM	112,00
30	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	504,00
31	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ	TEM	692,00
32	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	TEM	788,00
33	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	TEM	967,00
34	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΚΟΝΤΑΚ	TEM	24,00
35	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	TEM	1.585,00
36	ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΜΠΛΕ	ANA M	11,00
37	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ANA M	39,00
38	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ANA M	53,00
39	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	TEM	155,00
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	TEM	245,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 10HP	TEM	623,00
2	-"- -"- 1ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	708,00
3	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 10HP	TEM	772,00
4	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	835,00
5	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ)	TEM	410,00
6	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ	TEM	116,00
7	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ	TEM	109,00
8	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	TEM	387,00
9	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	TEM	410,00
10	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	TEM	436,00
11	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	TEM	462,00
12	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	TEM	509,00
13	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	TEM	547,00
14	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ	TEM	394,00
15	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	TEM	441,00
16	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	TEM	480,00

17	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	536,00
18	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	564,00
19	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	593,00
20	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	352,00
21	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	370,00
22	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	398,00
23	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	434,00
24	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	453,00
25	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	478,00
26	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	194,00
27	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	242,00
28	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	138,00
29	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΤΕΜ	ΤΕΜ	176,00
30	ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	ΤΕΜ	42,00
31	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	473,00
32	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	538,00
33	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	788,00
34	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	197,00
35	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	245,00
36	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	286,00
37	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	80,00
38	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	99,00
39	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	288,00
40	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	370,00
41	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	479,00
42	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	72,00
43	ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	ΤΕΜ	27,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	1.458,00
2	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14HP	ΤΕΜ	1.616,00
3	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	1.663,00
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ	ΤΕΜ	669,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥΡΟΥΝΑΚΙ	ΤΕΜ	317,00
6	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	417,00
7	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	470,00
8	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	1.145,00
9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ).	ΤΕΜ	277,00
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	ΤΕΜ	109,00

11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	TEM	119,00
12	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	872,00
13	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	919,00
14	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	1.068,00
15	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	36,00
16	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ	TEM	385,00
17	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	455,00
18	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	TEM	258,00
19	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	TEM	321,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 Μ/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYssen-OTIS-KONE-SCHINDLER	TEM	3.157,00
2	ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ	TEM	7.257,00
3	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 ΑΤΟΜΑ	TEM	7.774,00
4	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΑ	TEM	8.654,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	1.283,00
6	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	2.680,00
7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	266,00
8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	614,00
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	14,00
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7Χ1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	23,00
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	18,00
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	27,00
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	32,00
14	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	36,00
15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	45,00
16	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEXΦ12	ΑΝΑ Μ	14,00
17	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16	ΑΝΑ Μ	16,00
18	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20	ΑΝΑ Μ	20,00
19	ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ100	ΑΝΑ Μ	14,00
20	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ100	TEM	9,00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Δήλωση ότι σε όλους του ανελκυστήρες υπάρχει δυνατότητα επέμβασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση λόγω μη εύρεσης του λογισμικού, σχεδίων ή ανταλλακτικών, κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές κόστος, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού.

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει από το παρακάτω τύπο:

$$M = A + B$$

Όπου:

A: ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Απαιτείται η επίσκεψη του μειοδότη στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων και η χορήγηση βεβαίωσης από την ΤΥ για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Με τον διαγωνισμό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που :

- α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και ουσιαστικά σύμφωνοι με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
- β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται.
- γ) θα είναι και ο οικονομικά φθηνότερος.

Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου συντηρητή ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίμηνο ή όποτε υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει με το τιμολόγιο της συντήρησης του μήνα ή μετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της τέχνης.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη με άδεια του ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητας' σε συνεργασία με αδειούχο βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης.

Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον μήνα από το ανωτέρω συνεργείο και θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ημερολόγιο η επίσκεψη και ότι οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει σχετική έκθεση, που θα υποβάλλεται αυθημερόν.

Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν. Σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω.

Το τιμολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό πρότυπο.

2. Σχετικά με την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει ή παρουσιάζει συμπτώματα πλημμελούς λειτουργίας:

- α. Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει με την τεχνική προσφορά του και τον χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης
- β. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές..
- γ. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί επισκευών.
- δ. Σε περίπτωση που η απαιτούμενη ρύθμιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε μία ώρα από την κλήση.
- ε. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί χρόνο πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.
- στ. Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, οφείλεται σε προφανή βανδαλισμό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.

3. Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης-λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού.

- 4. **Για υλικά εμπορίου** των οποίων η τιμή στις λίστες των κατηγοριών είναι ίση ή μικρότερη των 150 €. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο θα αναπληρώνεται εντός δύο ημερών μετά από κάθε χρήση.
- 5. Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκομίζονται στην εγκατάσταση την επομένη εργάσιμη της σχετικής εντολής.
- 6. Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται την επομένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον παραγωγό.
- 7. Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία, παραγγέλλονται την επομένη της εντολής και η παραλαβή τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό.

Σχετικά με τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών:

- 1. Για υλικά της αγοράς μετά την προσκόμισή τους στην εγκατάσταση
- 2. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της

σύμβασης, ίση με το δέκα τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα επιστραφεί μετά την περαίωση της σύμβασης και την διαδοχή του από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό και μετά από παράδοση όπως ανωτέρω περιγράφεται.

Η αμοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της μηνιαίας διάρκειας συντήρησης και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.

Οι προσφερόμενες τιμές (συντήρησης, ανταλλακτικών κ.λ.π), αρχική τιμή προσφοράς στο διαγωνισμό, παραμένουν σταθερές, χωρίς αναπροσαρμογή, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ.118/2007.

Το συμβατικό μηνιαίο τίμημα θα δοθεί χωριστά για κάθε ανελκυστήρα



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ ΑUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28350/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28350/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 27/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, αν/ρας Νο. 4
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανελκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανελκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 70X70X8
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 300 Kg / 4	Κινητήριος Μηχανισμός : SILVESTRI s/n : 32747 – 5 CV
Στάσεις: 6	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : -
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 3x Ø 10 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : ΤΗΜΚΑ Τ.Β. 78
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,68 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: Sta.Ge SISTEL	Προσκρουστήρες θαλάμου : - αντίβαρου : -
Τροχαλία : Ø 520 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : ΖΟΥΡΙΔΗΣ RN 160

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στον επανέλεγχο θα πραγματοποιηθεί δοκιμή ολίσθησης των συρματοσχοίνων στην τροχαλία τριβής όταν το αντίβαρο έχει προσκρούσει στο βάθρο έδρασης του.

ΘΑΛΑΜΟΣ

2. Για την επιτήρηση της ζώνης εισόδου του θαλάμου πρέπει να εγκατασταθεί θύρα θαλάμου εφοδιασμένη με διάταξη ασφαλείας ελέγχου της κλειστής θέσης.

ΦΡΕΑΤΙΟ

3. Η προς τα κάτω διαδρομή του θαλάμου – αντίβαρου πρέπει να περιορίζεται από κατάλληλη διάταξη απόσβεσης (προσκρουστήρες)
4. Η δοκιμή του συστήματος αρπάγης δεν ήταν επιτυχής. Να γίνει η κατάλληλη ρύθμιση αυτής. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στον επανέλεγχο.
5. Κατά την μέτρηση του άνω χώρου προστασίας (πριν το αντίβαρο προσκρούσει στο βάθρο έδρασης) η ανάρτηση του θαλάμου προσκρούει στην οροφή του φρέατος. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος άνω χώρος προστασίας για το προσωπικό.
6. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να εφοδιαστεί με ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου.
7. Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδάλλως εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 27/06/2014





κοινοτοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοτοποίησης 0906

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28351/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28351/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 17/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, αν/ρας Νο. 3
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανεγκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανεγκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 60X60X7
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 450 kg / 6	Κινητήριος Μηχανισμός : MGT s/n :
Στάσεις: 4	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : -
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 4x Ø 10 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : ΤΗΜΚΑ Τ.Β. 78
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,63 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: DC-SERVICES	Προσκρουστήρες θαλάμου : - αντίβαρου : -
Τροχαλία : Ø 470 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : ΕΜΗΤΑ ΕΔ9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ

1. Για την επιτήρηση της ζώνης εισόδου του θαλάμου πρέπει να εγκατασταθεί θύρα θαλάμου εφοδιασμένη με διάταξη ασφαλείας ελέγχου της κλειστής θέσης.

ΦΡΕΑΤΙΟ

2. Η προς τα κάτω διαδρομή του θαλάμου – αντίβαρου πρέπει να περιορίζεται από κατάλληλη διάταξη απόσβεσης (προσκρουστήρες)
3. Η δοκιμή του συστήματος αρπάγης δεν ήταν επιτυχής. Να γίνει η κατάλληλη ρύθμιση αυτής. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στον επανέλεγχο.
4. Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.
5. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να εφοδιαστεί με ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου.

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδάλλως εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 21/06/2014

Ο Επιθεωρητής

Λεβέντης Ι.





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797Β/2005)

Επιθεωρητής: ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28352/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28352/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 17/06/2014
Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Οικοδομικής Άδειας: -	Πρότυπα Ελέγχου : EN 81.2 / 1987

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανελκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 90X75X16
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10	Κινητήριος Μηχανισμός : GMV
Στάσεις / Όροφοι: 4 / -	s/n : 93/0697/03 /- KW
Διαδρομή: -	Θύρες θαλάμου : -
Θέση Μηχανοστασίου: Υπόγειο	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 2:1 / 4 x Ø 10 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,63 m/s	Συσκευή Αρπάγης : Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ 2 B-2
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: Sta.Ge EL.CO 2B	Προσक्रουστήρες : -
Έμβολο – Τροχαλίες : Ø 110 / Ø 400 mm	Βαλβίδα Θραύσης : GMV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

1. Ο τερματισμός του εμβόλου δεν ήταν εφικτός. Να τοποθετηθεί κοιλοδοκός με προσκρουστήρα, στο κεφαλári της τροχαλίας. Όταν ο προσκρουστήρας έρθει σε επαφή με την οροφή του φρέατος, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος άνω χώρος προστασίας (1 m από την οροφή του θαλάμου έως την άνω απόληξη φρέατος).

ΘΑΛΑΜΟΣ

2. Να ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη υποδομής για τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο.
3. Για την επιτήρηση της ζώνης εισόδου του ανελκυστήρα πρέπει να εγκατασταθεί θύρα θαλάμου εφοδιασμένη με διάταξη ασφαλείας ελέγχου της κλειστής θέσης
4. Να τοποθετηθεί η «ποδιά» στο κατώφλι της εισόδου στο θάλαμο.

ΦΡΕΑΤΙΟ

5. Να τοποθετηθεί δοκός επικάθισης με τον κατάλληλο προσκρουστήρα για το ωφέλιμο φορτίο και την ταχύτητα του ανελκυστήρα.
6. Ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος ενεργοποίησης της αρπάγης θα πραγματοποιηθεί στον επανέλεγχο. Να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις αυτής εάν αυτό απαιτείται. Να τοποθετηθεί κώνος δοκιμής αρπάγης.
7. Να τοποθετηθεί κάλυμμα τροχαλίας για προστασία έναντι τραυματισμών και ντίζες για προστασία έναντι εκτροπής συρματοσχοίνων.



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 23/06/2014





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28353/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28353/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 17/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, αν/ρας Νο. 1 (αριστερός)
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανεγκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανεγκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 90X65X14
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 1050 Kg / 14	Κινητήριος Μηχανισμός : KONE s/n : 410836 – 13.5 KW
Στάσεις: 8	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 5x Ø 13 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : SELCOM
Ταχύτητα Λειτουργίας : 1 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: KONE	Προσκρουστήρες θαλάμου : BUFFERS αντίβαρου : BUFFERS
Τροχαλία : Ø 690 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : MONTANARI

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ

1. Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδικά εφόσον δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.
Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανελέγχος.

Αθήνα, 23/06/2014

Ο Επιθεωρητής

Λεβέντης Ι.





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ ΑUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28354/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28354/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 17/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, αν/ρας Νο. 2 (δεξιός)
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανεγκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανεγκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 90X75X16
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 1050 Kg / 14	Κινητήριος Μηχανισμός : KONE
Στάσεις: 8	s/n : 860256 – 13.5 KW
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 5x Ø 13 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : SELCOM
Ταχύτητα Λειτουργίας : 1 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: KONE	Προσκραυστήρες θαλάμου : BUFFERS
Τροχαλία : Ø 690 mm	αντίβαρου : BUFFERS
	Περιορ/ρας Ταχύτητας : KLEEMANN

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ

1. Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδικά εφόσον δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 23/06/2014

Ο Επιθεωρητής

Λεβέντης Ι.





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28355/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28355/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 25/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 108 ΑΘΗΝΑ, παράρτημα μικρός αν/ρας
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανελκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανελκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 70X70X9
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 300 Kg / 4	Κινητήριος Μηχανισμός : - s/n : -
Στάσεις: 6	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : -
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 3x Ø 10 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : ΤΗΜΚΑ Τ.Β. 78
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,66 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: Sta.Ge EL.CO SMART	Προσکρουστήρες θαλάμου : ELASTOGRAN 1002 αντίβαρου : ELASTOGRAN 1002
Τροχαλία : Ø 470 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : ΕΜΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

- Κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση των κλειδαριών, παρατηρήθηκε μεγάλη διαδρομή επιβράδυνσης του θαλάμου, ενδεχομένως λόγω ρύθμισης και/ή φθοράς των φρένων ηλεκτρομαγνητικής πέδης τυμπάνου.

ΘΑΛΑΜΟΣ

- Να ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη υποδομής για τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο.
- Για την επιτήρηση της ζώνης εισόδου του θαλάμου πρέπει να εγκατασταθεί θύρα θαλάμου εφοδιασμένη με διάταξη ασφαλείας ελέγχου της κλειστής θέσης.
- Να τοποθετηθεί ποδιά προστασίας κάτω από το κατώφλι εισόδου στο θάλαμο.

ΦΡΕΑΤΙΟ

- Το φρέαρ πρέπει να φωτίζεται επαρκώς για εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών, από τεχνητή εγκατάσταση φωτισμού. Να επισκευαστεί ο φωτισμός φρεατίου.
- Αντίβαρα κατασκευασμένα από τσιμέντο πρέπει να βρίσκονται εντός χαλύβδινου πλαισίου.
- Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να εφοδιαστεί με ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου.
- Να εγκατασταθεί στον πυθμένα του φρέατος ηλεκτρική διάταξη διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα (stop) με προστασία από ακούσιο χειρισμό.
- Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

- | |
|--|
| 10. Να ρυθμιστεί ο ηλεκτρικός διακόπτης (contact) ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνων, στην στέγη θαλάμου.
11. Δεν λειτουργεί η προμανδάλωση στον 2 ^ο όροφο. Να αντικατασταθεί η κλειδαριά. |
|--|

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδικά εφόσον δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 25/06/2014





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28356/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28356/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 25/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανελκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: ΒΔ 890/1968

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανελκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 70X70X8
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 375 Kg / 5	Κινητήριος Μηχανισμός : FAER s/n : 99806 – 6 CV
Στάσεις: 4	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : -
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 3x Ø 10 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : ΕΜΗΤΑ
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,65 m/s	Συσκευή Αρπάγης : ακαριαία τύπου σφήνας
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: DALDOSS	Προσκρουστήρες θαλάμου : ELASTOGRAN 1002 αντίβαρου : -
Τροχαλία : Ø 480 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : ΕΜΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ

- Για την επιτήρηση της ζώνης εισόδου του θαλάμου πρέπει να εγκατασταθεί θύρα θαλάμου εφοδιασμένη με διάταξη ασφαλείας ελέγχου της κλειστής θέσης.
- Να τοποθετηθεί ποδιά προστασίας κάτω από το κατώφλι εισόδου στο θάλαμο.

ΦΡΕΑΤΙΟ

- Η προς τα κάτω διαδρομή του αντιβάρου πρέπει να περιορίζεται από κατάλληλη διάταξη απόσβεσης (προσκρουστήρας)
- Να αντικατασταθούν οι μηχανισμοί ολίσθησης του πλαισίου ανάρτησης θαλάμου στους οδηγούς (γλύστρες) έτσι ώστε ο θάλαμος να μην ταλαντώνεται εγκάρσια του φρεατίου.
- Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να εφοδιαστεί με ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου.
- Δεν λειτουργεί η προμανδάλωση στον 3^ο όροφο. Να αντικατασταθεί η κλειδαριά.
- Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδάλλως εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 25/06/2014

Ο Επιθεωρητής

Λεβέντης Γ.





κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Επιθεωρητής: Λεβέντης Ι.

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΝ AUSTRIA ΕΛΛΑΣ: 28357/14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Α/Α Έκθεσης Ελέγχου: 28357/14	Ημερομηνία Ελέγχου: 25/06/2014
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Τόπος Εγκατάστασης: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, αν/ρας Νο. 6
Συντηρητής: ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Έτος αρχικής εγκατάστασης: -
Αριθμός Φακέλου Άδειας Λειτουργίας Ανελκυστήρα : -	Πρότυπα Ελέγχου: EN 81.1 / έκδοση 1998

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Είδος Ανελκυστήρα : Προσώπων	Οδηγοί θαλάμου: T 89X62X16
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12	Κινητήριος Μηχανισμός : OTIS s/n : A0031614 – 9 KW
Στάσεις: 5	
Διαδρομή: --- m	Θύρες θαλάμου : Τύπου BUS
Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα	Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να : 1:1 / 5x Ø 13 mm	Κλειδαριές θυρών φρέατος : MATΘΑΙΟΥ
Ταχύτητα Λειτουργίας : 1 m/s	Συσκευή Αρπάγης :
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: OTIS MCS 220	Προσक्रουστήρες θαλάμου : P + S αντίβαρου : ELASTOGRAN
Τροχαλία : Ø 600 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας : MONTANARI RH300BD

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στον επανέλεγχο θα πραγματοποιηθεί δοκιμή ολίσθησης των συρματοσχοίνων στην τροχαλία τριβής όταν το αντίβαρο έχει προσκρούσει στο βάθρο έδρασης του.
2. Να αποκατασταθεί η λειτουργία του χειριστήριου επιθεώρησης στον πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα. Στον επανέλεγχο θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές της αρπάγης και των τερματικών διακοπών

ΘΑΛΑΜΟΣ

3. Να ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη υποδομής για τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο.
4. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της θύρας θαλάμου.
5. Να τοποθετηθεί διάταξη υπερβάρου με ηχητική και/ή οπτική λειτουργία εντός θαλάμου.

ΦΡΕΑΤΙΟ

6. Για κτίρια δημόσιας χρήσης απαιτείται προστασία έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο. Να τοποθετηθεί αρπάγη διπλής κατεύθυνσης.
7. Δεν λειτουργεί η προμανδάλωση στον 4° όροφο. Να αντικατασταθεί η κλειδαριά.

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (κλειδαριές, αποσβεστήρες, περιοριστήρες ταχύτητας και αρπάγες) που αντικαθιστούν ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία σημαίνει τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς



κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων, αριθμός κοινοποίησης 0906

Για την έκδοση του πιστοποιητικού (μετά το πέρας του επανελέγχου) θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ειδικά εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φακέλος με τα παρακάτω :

- άδεια οικοδομής
- μηχανολογικό σχέδιο ανελκυστήρα (κάτοψη μηχανοστασίου, θαλάμου, τομή φρεατίου)
- μελέτη του ανελκυστήρα
- ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις / ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν.

Πριν την επαναληπτική θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Αθήνα, 25/06/2014

Ο Επιθεωρητής

Λεβέντης Ι.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Επωνυμία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία έκδοσης.....
 EURO.....
 ΠΡΟΣ
 ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ.....EURO.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των EURO.....υπέρ της Εταιρείας.....

Δ/ΝΣΗ.....
 δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
/.....για την προμήθεια
/.....
 σύμφωνα με την υπ' αριθμ.....Δ/ξη σας

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ 'όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίησης σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.....

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Επωνυμία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Έκδοσης.....
 EURO.....

ΠΡΟΣ
 ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
 Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**ΑΡ.....EURO.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των EURO----- (και ολογράφως)----- στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της Εταιρείας.....
 Δ/ΝΣΗ.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό----- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ----- (αρ.Διακ/ξης -----) προς κάλυψη αναγκών του----- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας -----ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ' εμάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ****ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114

Τ.Κ.: 115 27

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ:115 27, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Καρά Διοικήτρια, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**η Αναθέτουσα Αρχή**»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υπάγεται στη ΔΟΥ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο/α, της εταιρείας, σύμφωνα με το και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**ο Ανάδοχος**»,

Συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της Φ.313/2014 Διακήρυξης και την υπ' αριθμ. XXXXXXXXXX (Θέμα ΧΧο, ΑΔΑ: XXXXXXXXX) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που κατακυρώνει την προμήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο, που την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της

Άρθρο 1^ο

Α. Αντικείμενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόμενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (σύνολο: 16τεμ).

Α. θόροφου κτιρίου

6. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός
7. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός
8. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόμων
9. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόμων
10. υδραυλική πλατφόρμα Κεντρικών Χειρουργείων

Β. 4όροφου κτιρίου

3. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
4. ηλεκτρικός προσώπων

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών

4. υδραυλικός

Δ. Κτίριο Διοικητικό

1. ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ

Ε. Κτίριο Παραρτήματος

1. ηλεκτρικός προσώπων
5. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
6. υδραυλική πλατφόρμα

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67

1. υδραυλικός προσώπων

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών

1. ηλεκτρικός προσώπων

Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας

Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ

2. υδραυλική πλατφόρμα

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιημένου φορέα (TUV AUSTRIA HELLAS).

Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του πιστοποιημένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες μετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.

Συγκεκριμένα οι ανελκυστήρες είναι:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS)
-----	-------------------------	--

1	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός)	28353/14
2	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός)	28354/14
3	5 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28351/14
4	3 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28350/14
5	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτιρίου)	28357/14
6	4 ατόμων (4ορ.Κτιρίου)	28356/14
7	Υδραυλικός (μαγειρείων)	28352/14
8	Προσώπων Παραρτήματος	28355/14

Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι:

6. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων – Ελλείψεων του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες.
7. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου με: μηχανολογικό σχέδιο, μηχανολογική & ηλεκτρολογική μελέτη, σχεδιάγραμμα πίνακα αυτοματισμού, βεβαιώσεις μηχανισμών – εξαρτημάτων και ότι άλλο πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου.
8. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου στο μητρώο του Δήμου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων καταχωρήσεων στην Υπηρεσία μας μετά των τεχνικών φακέλων.
9. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CEmark και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
10. Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των καταχωρήσεων από το Δήμο Αθηναίων ορίζεται σε τρείς μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 2° ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το συμβατικό τίμημα της ετήσιας συντήρησης για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο παράρτημα, ανέρχεται σε **,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%**

ΑΡΘΡΟ 3° ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αυτή αρχίζει την και τελειώνει την Άρνηση του Συντηρητή, σημαίνει έκπτωση του, κατά τα όσα προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4° ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η οφειλόμενη αμοιβή θα καταβάλλεται σε δώδεκα(12) μηνιαίες δόσεις, ύστερα από την έκδοση σχετικού τιμολογίου επί του οποίου θα βεβαιώνεται η μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων από αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Τα

τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με το Π.Δ. 166 Φ.Ε.Κ 138 05/06/2003.

Η πληρωμή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνεται από το Νοσοκομείο με έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, σύμφωνα με: α.

Τα τιμολόγια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

β. Το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής.

Κατά την πληρωμή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνουν οι εξής

κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

β) 2% επί των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου.

γ) Φόρος 8% αρ. 24 Ν. 2198 / 22-4-94.

δ) 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α

Ν. 3580/2007 άρθρο 3 (ΦΕΚ134/Α/18-7-07) ΚΥΑ ΔΥ 6α/Γ.Π/οικ. 36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β724-3-09. Ο αναλογούν ΦΠΑ 23% (είκοσι τρία επί τοις εκατό) θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών επισκευών βάσει ειδικής εντολής θα γίνεται βάσει τιμολογίου και μετά από βεβαίωση παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιμελή ανελλιπή και υπεύθυνη συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, τακτική και έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους:

α) Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια και λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με:

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ΙΙ) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ΙΙΙ) τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. ΙV) Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

β) **Η συντήρηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 έως και 15.00, ανεξαρτήτως υπάρξεως ή μη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική,**

ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συμφώνως προς τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών που ισχύουν.

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του μαζί με το μηχανικό της Τ.Υ του Νοσοκομείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα ξεχωρισμένως ενημερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρημένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτημάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα υπογράφει αυτό καθ' εκάστη επιθεώρηση, μαζί με την επιτροπή που θα ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία.

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου θεωρημένο (ή μη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε μηχανοστάσιο με αναλυτική περιγραφή κάθε παρέμβασης σε αυτούς.

ε) Η υπό του Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει υποχρεωτική και βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχημα, ο μη γένοιτο, ήθελε τυχόν συμβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την εν γένει χρήση των ανελκυστήρων, εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. **Το μικρότερο ποσό ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για μεμονωμένο ατύχημα ενός ατόμου μέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για ομαδικό ατύχημα τουλάχιστον για 60.000,00 EURO ή ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά.** Εν τοιαύτη περιπτώσει ο συντηρητής υποχρεούται να παρέμβει εις την δίκη, αναλαμβάνω εξ' ολοκλήρου και με ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωμισθεί ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης.

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ι) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει με δική του ευθύνη και δαπάνη, σύμφωνα με την προσφορά του όλες ανεξαιρέτως τις επισκευάσιμες βλάβες που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε **καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η μετ' αυτού**

επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαίτερας αμοιβής προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού.

II) Γενικώς εν περιπτώσει μη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή καθυστερήσεως αφίξεώς του, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει εις τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαίτερας ειδοποιήσεως του συντηρητή, εκπιπτουσών των σχετικών δαπανών εκ της μηνιαίας αμοιβής τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συμβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το Νοσοκομείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αποκαταστήσει την βλάβη με όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο.

III) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε πρόσωπα οριζόμενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισμούς για την απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόμων, ή για την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων, εάν επισημανθεί βλάβη σε αυτούς.

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ' αυτού αμέσως εκτός χρήσεως, αναρτωμένων επί των θυρών των ειδικών πινακίδων ένδειξης βλάβης και σημειωμένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο επιθεώρησης .

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας πλέον των δεκαπέντε συνεχών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της μηνιαίως αποζημιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν κατά την ημέρα λήξης της συμβάσεως υφίστανται σε εκκρεμότητα βλάβες των ανελκυστήρων.

VI) Δια πάσα βλάβη ή ζημιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που προξενήθηκε οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή

των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την αποκατάστασή της, αμέσως με ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν μηνιαία αμοιβή συντηρήσεως.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιμοποιούμενο προσωπικό δέον να είναι το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενο, απαγορευμένης της χρησιμοποίησεως ακατάλληλων ατόμων, η της ανάθεσης του έργου εις τρίτους υπεργολαβικούς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο.

β) **Αναλαμβάνει να διαθέτει στο Νοσοκομείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη ανελκυστήρων σε καθημερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας (ανά 4 ημέρες). Διευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ' όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες και τις μη εργάσιμες ημέρες. Για έκτακτες (και σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου συνεργείου.**

γ) Το καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως χρησιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισμένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαμβάνουσα και την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ' ατυχημάτων, του εργολάβου επιβαρυνόμενου και ευθυνόμενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών και επιδομάτων, ως και των οικείων ασφαλιστικών εισφορών.

δ) Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή

ε) 1) **ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Τηλ:.....,FAX:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
----------------------	-------------------

--	--

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, ή ήθελε εκτελέσει πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα μειούται η αμοιβή στο ήμισυ της μηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε επαναληφθεί για δεύτερη φορά.

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική ή άλλη τινά παρέμβαση, παραιτούμενος από τούδε κάθε προσβολής ή ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του Δ.Σ περί κήρυξεως εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία προκηρύσσει νέο διαγωνισμό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιμής, αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου και ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 300,00€. Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε μια των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 EURO ή παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον μήνα μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ανελκυστήρων.

γ) Η ποινή θα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις του συντηρητή.

δ) Στο διάστημα μεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθμός

ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα)

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο συντηρητής αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιμέρους εξαρτήματος, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΓΝΑ ή νόμιμο αναπληρωτή του , αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει συμφωνηθεί η τιμή αυτού, **βάσει του πίνακα ανταλλακτικών της απόοικονομικής του προσφοράς**, με την περιγραφή της προμήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο, όμως δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί από άλλη πηγή το υπό αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως μη συμφέρουσα ή ως μη αναγκαία την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιμείνει στην επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, η πληρωμή του συντηρητή, θα γίνεται μετά την τιμολόγηση και με προσκόμιση της εντολής, και εφ' όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας .

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ: ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙΤ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Οι τιμές των ανταλλακτικών θα είναι δεσμευτικές καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ13 8Χ19	ΑΝΑ Μ	
2	ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α	ΤΕΜ	
4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α	ΤΕΜ	
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α	ΤΕΜ	
6	Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300ΚVA	ΤΕΜ	
7	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 300ΚVA	ΤΕΜ	
8	Μ/Σ -"- -"- ΜΟΝΟΦΑΣ 600ΚVA	ΤΕΜ	
9	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 600ΚVA	ΤΕΜ	
10	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	
11	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	
12	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣ Ή DC 2 Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜ	
13	ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	
14	13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΕΜ	
15	ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	
16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ	
17	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ	
18	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	
19	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ	
20	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	
21	-"- ΑΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ	
22	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ	
23	ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΤΕΜ	
24	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	
25	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	
26	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	
27	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	ΤΕΜ	
28	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	ΤΕΜ	
29	ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ	ΤΕΜ	
30	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α	ΤΕΜ	
31	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α	ΤΕΜ	
32	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 MF	ΤΕΜ	
33	ΔΙΟΔΟΣ	ΤΕΜ	
34	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΤΕΜ	
35	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	
36	ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ	ΤΕΜ	
37	-"- -"- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC	ΤΕΜ	
38	-"- -"- -"- ERTALON	ΤΕΜ	
39	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ	ΤΕΜ	
40	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 42/220V	ΤΕΜ	
41	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ	
42	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	ΤΕΜ	
43	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ	ΤΕΜ	
44	ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ	ΤΕΜ	
45	ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ	ΤΕΜ	
46	ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ	
47	DISPLAY & ΤΟΞΑ	ΤΕΜ	
48	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ	ΤΕΜ	
49	ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ	ΤΕΜ	
50	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ	
51	ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ	

52	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1:1	ΤΕΜ	
53	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2:1	ΤΕΜ	
54	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΕΜ	
55	ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ	ΤΕΜ	
56	ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΤΕΜ	
57	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΤΕΜ	
58	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΤΕΜ	
59	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΤΕΜ	
60	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ	ΤΕΜ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	CONTROL SIMPLEX 2 TAX. -6 ΣΤΑΣ. 10HP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM	ΤΕΜ	
2	“-” “-” 2 TAX.-6 ΣΤΑΣ. 20HP “-” -	ΤΕΜ	
3	“-” “-” 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 10HP “-” -	ΤΕΜ	
4	“-” “-” 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 20HP “-” -	ΤΕΜ	
5	“-” “-” ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 25HP “-” -	ΤΕΜ	
6	“-” “-” ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 25HP “-” -	ΤΕΜ	
7	“-” “-” ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 40HP “-” -	ΤΕΜ	
8	“-” “-” ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 40HP “-” -	ΤΕΜ	
9	ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2 TAX. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
10	“-” “-” 2 TAX. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
11	“-” “-” ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ.	ΤΕΜ	
12	“-” “-” ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ.	ΤΕΜ	
13	ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
14	“-” “-” “-” “-” ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
15	“-” “-” “-” ΔΙΠΛΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
16	“-” “-” “-” ΔΙΠΛΟ ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
17	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ	ΤΕΜ	
18	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	ΤΕΜ	
19	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	ΤΕΜ	
20	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ	
21	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ	ΤΕΜ	
22	“-” “-” ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	ΤΕΜ	
23	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	
24	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	
25	“-” “-” 1TAX. ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	
26	ΣΑΣΙ ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ	ΤΕΜ	
27	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	ΤΕΜ	
28	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	ΤΕΜ	

29	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	ΤΕΜ	
30	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
31	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ	ΤΕΜ	
32	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	ΤΕΜ	
33	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	ΤΕΜ	
34	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΚΟΝΤΑΚ	ΤΕΜ	
35	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΕΜ	
36	ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΜΠΛΕ	ΑΝΑ Μ	
37	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ΑΝΑ Μ	
38	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ΑΝΑ Μ	
39	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΕΜ	
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΕΜ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ	
2	-"- -"- 1ΤΑΧ. ΩΣ 20ΗΡ	ΤΕΜ	
3	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ	
4	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 20ΗΡ	ΤΕΜ	
5	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ)	ΤΕΜ	
6	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ	ΤΕΜ	
7	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ	ΤΕΜ	
8	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
9	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
10	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
11	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
12	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
13	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
14	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
15	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
16	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
17	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
18	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
19	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
20	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
21	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
22	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	ΤΕΜ	
23	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
24	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
25	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ.	ΤΕΜ	
26	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ	
27	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20ΗΡ	ΤΕΜ	
28	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ	
29	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20ΗΡ ΤΕΜ	ΤΕΜ	
30	ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	ΤΕΜ	
31	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
32	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	

33	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
34	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
35	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
36	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
37	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
38	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
39	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
40	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
41	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
42	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ Η ΣΚΑΦΗ	ΤΕΜ	
43	ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	ΤΕΜ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	ΤΕΜ	
2	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14HP	ΤΕΜ	
3	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	ΤΕΜ	
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ	ΤΕΜ	
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ	ΤΕΜ	
6	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
7	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
8	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	
9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ).	ΤΕΜ	
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	ΤΕΜ	
11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ	
12	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	ΤΕΜ	
13	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	ΤΕΜ	
14	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	ΤΕΜ	
15	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	
16	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ	
17	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΕΜ	
18	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	ΤΕΜ	
19	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	ΤΕΜ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6^η

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 Μ/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER	TEM	
2	ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ	TEM	
3	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 ΑΤΟΜΑ	TEM	
4	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΑ	TEM	
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	
6	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	
7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	
8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7Χ1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
14	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	
16	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEXΦ12	ΑΝΑ Μ	
17	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16	ΑΝΑ Μ	
18	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20	ΑΝΑ Μ	
19	ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ100	ΑΝΑ Μ	
20	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ100	TEM	

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**1. Με τον διαγωνισμό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που :**

- α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και ουσιαστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
 β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται.
 γ) θα είναι και ο οικονομικά φθηνότερος.

Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου συντηρητή ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίμηνο ή όποτε υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει με το τιμολόγιο της συντήρησης του μήνα ή μετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της τέχνης.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη με άδεια του ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητας' σε συνεργασία με αδειούχο βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης.

Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον μήνα από το ανωτέρω συνεργείο και θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ημερολόγιο η επίσκεψη και ότι οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που

το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει σχετική έκθεση, που θα υποβάλλεται αυθημερόν. Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν. Σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω.

Το τιμολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό πρότυπο.

2. Σχετικά με την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει ή παρουσιάζει συμπτώματα πλημμελούς λειτουργίας:

- α.** Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει με την τεχνική προσφορά του και τον χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης
- β.** Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές..
- γ.** Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί επισκευών.
- δ.** Σε περίπτωση που η απαιτούμενη ρύθμιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε μία ώρα από την κλήση.
- ε.** Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί χρόνο πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.
- στ.** Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, οφείλεται σε προφανή βανδαλισμό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.

3.Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης-λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού.

- 4.Για υλικά εμπορίου** των οποίων η τιμή στις λίστες των κατηγοριών είναι ίση ή μικρότερη των 150 €. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο θα αναπληρώνεται εντός δύο ημερών μετά από κάθε χρήση.
- 5.** Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκομίζονται στην εγκατάσταση την επομένη εργάσιμη της σχετικής εντολής.
- 6.** Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται την επομένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον παραγωγό.
- 7.** Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία, παραγγέλλονται την επομένη της εντολής και η παραλαβή τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό.

ΑΡΘΡΟ 9^ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατετέθη από τον συντηρητή στο Νοσοκομείο η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας**ποσού****€** οποία θα επιστραφεί στον συντηρητή, όταν εκπληρώσει προσηκόντως όλους τους όρους της παρούσης και λήξει η ισχύς αυτής χωρίς να έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή χωρίς να έχει διαπιστωμένο παραβιάσει τις υποχρεώσεις του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και συμπληρώνουν την παρούσα σύμβαση οι σχετικοί Νόμοι και κανονισμοί καθώς και οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση οιασδήποτε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ συντηρητή και Νοσοκομείου καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της παρούσας σύμβασης, αρμόδια να την επιλύσουν ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Η αντικατάσταση του συντηρητή με άλλο τεχνικό Γραφείο, απαγορεύεται απολύτως, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι έκπτωσης του συντηρητή ή λόγοι ανωτέρας βίας ή επειγούσης ανάγκης. Επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε μεταβίβαση των εκ της συμβάσεως απαιτήσεων του συντηρητή, σε οποιονδήποτε

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι όροι της Δ/ξης **Φ313/2014** τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ' ολοκληρίαν.

Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται και με αρ. πρωτ.προσφορά της αναδόχου εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»****ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ